АКТ ПРОВЕРКИ
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре № 02

г-к. Анапа «19» июня 2014 г.

На основании договора возмездного оказания услуг на обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре № 67 от «21» января 2014 г. между ООО «Пожзащита-А», директор Сопин Роман Владимирович, и МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, директор Труфанов Вячеслав Валерьевич, была проведена проверка системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте: Помещения МБОУ ДОД ДЮСШ № 3.

Продолжительность проверки: 1 час

Акт составлен: обслуживающей организацией ООО «Пожзащита-А»

Лица, проводившие проверку:

- Гл. инженер ООО «Пожзащита-А» Петухов С.В.
- Электромонтер ОПС ООО «Пожзащита-А» Печерыженко С.В.

При проведении проверки присутствовали:

1. Представитель организации Заказчика - _____.

В результате проведенных работ выполнена проверка взаимодействия всех элементов системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в режимах “Неисправность”, “Тревога”, “Пожар”, “Норма”.

В ходе проведения проверки выявлено: система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в рабочем состоянии.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /Петухов С.В./

_____/Печерыженко С.В./

Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки: _____ / В.В. Труфанов.

_____/ _____/